



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ**  
**П Р И К А З**  
**НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ**

20.02.2018

№ СЭД-059-08-01-09-192

**Об организации обеспечения безопасности во время проведения выборов Президента России 18 марта 2018 года**

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми», приказами начальника департамента образования администрации города Перми от 04 апреля 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-468 «Об усилении мер антитеррористической защищенности в подведомственных образовательных учреждениях г.Перми» (в ред. от 12.04.2017 № СЭД-059-08-01-09-517), от 15 января 2018 г. № СЭД-059-08-01-09-33 «Об усилении мер антитеррористической защищенности в подведомственных муниципальных учреждениях г.Перми», с целью повышения уровня антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений города Перми, подведомственных департаменту образования администрации города Перми (далее – МОУ), в период проведения выборов Президента России 18 марта 2018 года

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

**1. Руководителям МОУ:**

1.1. обеспечить до 05 марта 2018 г. заключение договоров или дополнительных соглашений с частными охранными организациями (далее – ЧОО) в период проведения выборов Президента России 18 марта 2018 года с указанием времени проведения мероприятия и действий охранников;

**1.2. в день проведения выборов:**

1.2.1. организовать проведение целевых инструктажей с сотрудниками ЧОО и дежурного персонала МОУ по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности;

1.2.2. назначить не менее двух дежурных сотрудников из числа администрации МОУ;

1.2.3. обеспечить присутствие в МОУ ответственного за электрохозяйство и дежурного электрика;

1.2.4. в случае отсутствия резервного ввода электроснабжения в здании обеспечить наличие автономного источника электроснабжения.

2. Возложить персональную ответственность за обеспечение безопасности в период проведения дня голосования на руководителей МОУ.

3. Начальникам отделов образования районов организовать:

3.1. ознакомление руководителей МОУ с настоящим приказом в течение трех рабочих дней со дня подписания под подпись;


3.2. представление листов ознакомления с приказом в МКУ «Административно-хозяйственная служба системы образования» г.Перми;

3.3. рассылку Памятки по действиям лица, ответственного за электроснабжение помещения для голосования и избирательных комиссий в случае отключения электрической энергии согласно приложению к настоящему приказу;

3.4. контроль за исполнением настоящего приказа в МОУ соответствующего района.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления имуществом Шарипову Р.Р.



Л.В. Серикова

Приложение  
к приказу начальника департамента  
образования администрации города Перми  
от 20.02.2018 № СЭД-059-08-01-09-192

## **ПАМЯТКА**

**по действиям лица, ответственного за электроснабжение помещения для голосования и избирательных комиссий в случае отключения электрической энергии**

### **I. Что необходимо выполнить перед началом проведения голосования**

1.1. Проверить работоспособность аварийного освещения, наличие и работоспособность фонарей на аккумуляторах (батареях). Проинформировать членов избирательной комиссии о месте нахождения переносных осветительных приборов.

1.2. Проверить состояние аварийных и запасных выходов из помещений для голосования и избирательных комиссий.

1.3. Проверить место для установки аварийного источника электроснабжения, возможность прокладки переносных линий электроснабжения (удлинителей).

1.4. Произвести внешний осмотр состояния вводно-распределительного устройства (ВРУ) здания и силового щита (ЩС), от которых осуществляется электроснабжение здания и помещения для голосования.

1.5. Проинструктировать членов избирательных комиссий по действиям в случае отключения электрической энергии.

### **II. Действия ответственного лица в случае отключения электроэнергии**

2.1. Факт отключения электрической энергии в помещении или избирательном участке довести до лица ответственного за обслуживание электрооборудования здания (помещения).

2.2. Уточнить (проверить), где произошло отключение электрической энергии: в помещении для голосования или в здании.

Принять меры по отключению электрических сети всех электрических приборов (компьютеров, принтеров, нагревательные приборы), отключить освещение в помещении. Оставив включенным один источник света, который послужит сигналом о восстановлении работы электрической сети.

2.3. При отключении электроснабжения только в помещении для голосования, проверить состояние автоматических выключателей (АВ), установленных в силовом щите (ЩС). При срабатывании АВ, определить и устранить причину срабатывания, после чего лицо, допущенное к эксплуатации электрооборудования помещения, включает автоматические выключатели.

После восстановления электроснабжения в сети, включение потребителей электрической энергии производить не менее чем через 5-10 минут.

2.4. При отсутствии внешнего электроснабжения, сообщить об этом в диспетчерскую службу соответствующего района электрических сетей Производственного отделения филиала ОАО «МРСК Урала» «Пермэнерго» по телефонам:

2.4.1. Оперативно-диспетчерская служба ПО ПГЭС (ул. Камчатовская, 26) – 243-43-91, 243-43-52;

2.4.2. Камский РЭС (ул. Генкеля, 1а) – 243-40-46, 243-41-46;

2.4.3. Восточный РЭС (ул. П.Лумумбы, 8) – 243-41-52, 281-94-90;

2.4.4. Южный РЭС (ул. Рязанская, 118) – 243-44-76, 226-40-06;

2.4.5. Орджоникидзевский РЭС (ул. Писарева, 2) – 243-41-63, 274-65-46;

2.4.6. Кировский РЭС (ул. Б.Хмельницкого, 82) – 243-41-58, 283-16-74;

2.4.7. Оперативно-диспетчерская служба ПО ЦЭС (обслуживание п. Новые Ляды): 243-47-52, 260-36-56, сот.8-951-928-27-49;

2.4.8. Оперативный дежурный ООО «Энергосервис Звездный» (обслуживание ООО ДК «Бумажник») – 263-99-299.

При сообщении в диспетчерскую службу об отсутствии электроснабжения на избирательном участке, сообщать: Фамилию, Имя, Отчество заявителя, а также всю имеющуюся информацию по факту отсутствия электроснабжения.

2.5. При невозможности связаться с диспетчерской службой РЭС, сообщить об отключении электроснабжения избирательного участка в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС), города Перми по телефонам:

срочного вызова экстренных оперативных служб – 112;

многоканальной связи ЕДДС города Перми – 246-04-00;

начальника оперативной дежурной смены ЕДДС – 246-04-10.

2.6. О факте отсутствия электроснабжения в помещении для проведения выборов и избирательной комиссии сообщать в территориальную избирательную комиссию, в администрацию территориального органа и администрацию города Перми.

2.7. Через диспетчера РЭС иметь информацию о причине отключения электроснабжения и времени выполнения восстановительных и ремонтных работ.

При проведении восстановительных работ более 2 часов информировать администрацию района, ТИК о необходимости доставки и включения аварийного источника электроснабжения.

### **III. Действия ответственного лица в случае электроснабжения помещения для голосования и избирательных комиссий от аварийного источника электрической энергии**

3.1. Убедиться, что аварийный источник электрической энергии работает на открытом воздухе или хорошо проветриваемом помещении, вдали от дверей и окон, чтобы выхлопные газы не попадали в помещение.

3.2. Убедиться, чтобы потребители электрической энергии были непосредственно присоединены к аварийному источнику электрической энергии. Используемые для присоединения удлинители должны быть сертифицированные.

**ПОМНИ!** Никакая срочность выполнения работ не является основанием для нарушения установленных норм и правил безопасности при эксплуатации электроустановок.